



Albrechtice v Jizerských horách
k.ú. Albrechtice

STÁVAJÍCÍ
TS 587-HORNÍ

PRŮTLAK
9m

SR 422

2 x 1 - AYKY 3x120+70 mm²

Lc trasy 48 m, Lc kabelu - 98 m

LYŽAŘSKÁ KOTVOVIŠTĚ

564

566

571
1

2475

593
2

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÁ TRAFOSTANICE 35/0,4kV
	ROZVADĚČ NN STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE,
	PLASTOVÝ PILÍŘ S JISTIČÍ A ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇÍ
	ZEMNÍ KABEL NN V TUHÉ PVC TRUBCE 110 mm V PLASTOVÉM ŽLABU TK1 S VÍKEM
	UZEMNĚNÍ - PÁSEK FeZn 30x4 mm

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

	TELEFONNÍ KABEL
	PLYN STL
	VODOVODNÍ ŘÁD
	ZEMNÍ KABELY NN
	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VN

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3 PEN AC 400/230V 50Hz

PROSTORY - NEBEZPEČNÉ (TYP VI)
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ - POLOHOU, DVOJITOU IZOLACÍ, KRYTÍM IP 44
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZEMNĚNÍM V SÍTÍCH IT, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



KABELOVÁ SMYČKA NN

Projektant	Kreslil	RYGÁL PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Radoslav Rygál	Ing. Radoslav Rygál	
Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2		Kryštofovo Údolí 174 mo: 723 269 987 460 02 Liberec e-mail: rygalr@centrum.cz
JN, Albrechtice (ppč. 591/7) - kab. smyčka NN		Stupeň PD PROVÁDĚCÍ
		Dotum 11/2008
SITUACE		Zakázka IV-12-4005224
		Měřítko 1:500 Výkres č. E - 1